

АННОТАЦИЯ

к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 июня 2012 г. № 67 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц», Гигиенического норматива «Предельно-допустимые уровни электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население» и признании утратившим силу отдельного структурного элемента постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2010 г. № 68»

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 июня 2012 г. № 67 утверждены Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц» и Гигиенический норматив «Предельно-допустимые уровни электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население».

Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают гигиенические требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц (далее – ЭП и МП 50 Гц), в том числе к условиям проживания и нахождения человека на территории жилой застройки, а также пребывания его в помещениях жилых и общественных зданий при воздействии ЭП и МП 50 Гц от внешних (воздушные линии электропередачи, электростанции, электрические подстанции, электроустановки и распределительные устройства) и внутренних (силовые кабели, кабельные линии, распределительные пункты электропитания, электротехнические изделия бытового назначения и другие) источников ЭП и МП 50 Гц.

Настоящий Гигиенический норматив устанавливает предельно допустимые уровни воздействия ЭП и МП 50 Гц, которые должны соблюдаться при проектировании, строительстве, эксплуатации жилых и общественных зданий, а также при эксплуатации электротехнических изделий бытового назначения.

Выполнение требований настоящих Санитарных норм и правил и Гигиенического норматива позволит органам и учреждениям, осуществляющим государственный санитарный надзор в Республике Беларусь, детально и адекватно прогнозировать и контролировать изменение низкочастотной электромагнитной обстановки на территории населенных мест и минимизировать риск неблагоприятного воздействия электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц на здоровье человека и окружающую среду его обитания.

Утверждение настоящих Санитарных норм и правил и Гигиенического норматива обусловлено необходимостью приведения законодательства в

соответствие с Законом от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вступающим в силу с 19 июля 2012 г., и техническими нормативными правовыми актами других министерств и ведомств.

С введением в действие Санитарных норм и правил «Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц» и Гигиенического норматива «Предельно-допустимые уровни электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население» утрачивает свою силу:

пункт 1 постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2010 г. № 68 «Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к электрическим и магнитным полям тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население», внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23 августа 2005 г. № 122 и о признании утратившими силу некоторых технических нормативных правовых актов».

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 июня 2012 г. № 67 вступает в силу с 01 января 2013 г.

Зав. лабораторией комплексных проблем физических факторов среды обитания человека государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр гигиены»

С.С. Худницкий