

**ПАСТАНОВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«31» декабря 2015 г. № 140

О внесении изменений и дополнений  
в постановление Министерства  
здравоохранения Республики  
Беларусь от 28 октября 2013 г. № 107

На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 октября 2013 г. № 107 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям здравоохранения, оказанию медицинских услуг, в том числе по косметологии, а также к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в организациях здравоохранения», Гигиенического норматива «Допустимые значения санитарно-микробиологических показателей воздушной среды помещений организаций здравоохранения разных классов чистоты» и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь и отдельного структурного элемента постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 ноября 2011 г. № 111» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.03.2014, 8/28102), следующие изменения и дополнения:

1.1. название изложить в следующей редакции:

«Об утверждении отдельных Санитарных норм и правил,

Гигиенических нормативов и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь и отдельного структурного элемента постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 ноября 2011 г. № 111»;

1.2. после абзаца третьего дополнить пункт 1 абзацем следующего содержания:

«Гигиенический норматив «Допустимые количественные показатели концентрации углекислого газа и микроклимата в палатах ожоговых отделений.»;

1.3. в Санитарных нормах и правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям здравоохранения, оказанию медицинских услуг, в том числе по косметологии, а также к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в организациях здравоохранения», утвержденных этим постановлением:

1.3.1. в пункте 4 слова «санитарно-эпидемиологического законодательства» заменить словами «по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения»;

1.3.2. в пункте 11, абзаце втором пункта 12, абзаце третьем пункта 68, пункте 73, части первой пункта 74, пункте 75 слово «ТНПА» заменить словами «настоящих Санитарных норм и правил и ТНПА» в соответствующем падеже;

1.3.3. из пунктов 25, 32, 63 часть вторую исключить;

1.3.4. из пункта 44 слова «заданием на проектирование и ТНПА» исключить;

1.3.5. из абзаца второго пункта 59 слова «в соответствии с требованиями ТНПА» исключить;

1.3.6. из пункта 112 часть четвертую исключить;

1.4. дополнить Санитарные нормы и правила главой 19 следующего содержания:

**«ГЛАВА 19  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К  
СОДЕРЖАНИЮ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА И МИКРОКЛИМАТУ  
ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ОЖОГОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ**

257. Гигиеническая характеристика воздушной среды ожоговых отделений должна проводиться по результатам одновременного определения концентрации углекислого газа и сопряженных с его значением физических факторов (температура, влажность, температура точки росы), а также контаминации воздуха условно патогенными микроорганизмами.

258. Оптимальные значения в воздухе палат в течение суток концентраций углекислого газа и сопряженных с ними параметров микроклимата должны соответствовать Гигиеническому нормативу «Допустимые количественные показатели концентрации углекислого газа и микроклимата в палатах ожоговых отделений», утвержденному постановлением, утвердившим настоящие Санитарные нормы и правила.

259. Лабораторные исследования должны проводиться в период наиболее активной деятельности функциональных подразделений (при проведении осмотра пациентов в палатах врачами-специалистами, выполнении перевязок, катетеризации мочевыводящих путей и других манипуляций и исследований) (далее – исследования).

260. Исследования должны проводиться не реже одного раза в месяц с целью контроля соответствия показателей требованиям Гигиенического норматива «Допустимые количественные показатели концентрации углекислого газа и микроклимата в палатах ожоговых отделений», а также своевременной их коррекции в случае ухудшения качества воздушной среды.

261. Исследования по эпидемическим показаниям должны проводиться в случаях:

- нарушения работы вентиляционной системы;
- переполнения палат;
- развития у пациентов генерализованных форм гнойно-септических инфекций (сепсис и др.);
- присоединения у пациентов внутрибольничной пневмонии;
- возникновения у пациентов острых респираторных инфекций;
- появления у медицинских и иных работников больничных организаций здравоохранения болезненных изменений со стороны верхних дыхательных путей (сухость слизистых оболочек, кашель, першение в горле).

Периодичность и кратность проведения исследований по эпидемическим показаниям должна определяться врачами-специалистами больничной организации здравоохранения или территориального центра гигиены и эпидемиологии.

262. Гигиеническая характеристика воздушной среды должна проводиться отдельно по каждой палате с учетом ее площади, объема, планового количества пациентов, а также особенностей функционирующей системы вентиляции (приточно-вытяжная с механическим побуждением с преобладанием объема удаляемого воздуха над объемом подаваемого, приточно-вытяжная вентиляция без механического побуждения).

263. По результатам исследований должна проводиться оценка полученных результатов на соответствие требованиям настоящих

Санитарных норм и правил, в том числе Гигиенического норматива «Допустимые количественные показатели концентрации углекислого газа и микроклимата в палатах ожоговых отделений.»;

1.5. дополнить постановление Гигиеническим нормативом «Допустимые количественные показатели концентрации углекислого газа и микроклимата в палатах ожоговых отделений» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через пятнадцать рабочих дней после его подписания.

Министр

В.И.Жарко

УТВЕРЖДЕНО  
 Постановление  
 Министерства здравоохранения  
 Республики Беларусь  
 31.12.2015 № 140

Гигиенический норматив  
 «Допустимые количественные  
 показатели концентрации  
 углекислого газа и микроклимата в  
 палатах ожоговых отделений»

Палаты, оборудованные системой вентиляции, обеспечивающей	Период года	Концентрация углекислого газа, см <sup>3</sup> /м <sup>3</sup>	Показатели микроклимата		
			Температура, °С	Влажность, %	Температура точки росы, °С
преобладание объема удаляемого воздуха над объемом подаваемого	май- сентябрь	683 ± 11 (661 - 705)*	25,0 ± 0,3 (24,4-25,6)*	43 ± 1 (41-45)*	11,0 ± 0,6 (9,8 – 12,2)*
	октябрь- апрель	714 ± 14 (686 - 742)*	25,0 ± 0,2 (24,6-25,4)*	32 ± 1 (30 - 34)*	6,0 ± 0,4 (5,2 – 6,8)*
равный объем подаваемого и удаляемого воздуха	май- сентябрь	787 ± 13 (761 - 813)*	25,0 ± 0,2 (24,6-25,4)*	44 ± 1 (42 - 46)*	12,0 ± 0,5 (11,0 – 13,0)*
	октябрь- апрель	848 ± 15 (818 - 878)*	25,0 ± 0,2 (24,6-25,4)*	32 ± 1 (30 - 34)*	6,0 ± 0,3 (5,4 – 6,6)*

\*Указаны минимальные и максимальные значения (доверительный интервал при P < 0,05).